

## 電気使用ピーク時間帯に対応する節電実施項目について

事務局 長

文部科学大臣政務官通知による節電要請に応じて、理事長からのアナウンスのあった「今夏の節電対応について（平成23年7月25日）」に基き、本法人では以下の節電項目の一部あるいは全部を以て対応致しますので、皆様のご協力を願ひ致します。

各研究室及び医局においては、該当する項目すべてについて実施頂きますようお願い致します。なお、行き過ぎた節電による熱中症などの健康被害や事故を起こさぬようくれぐれも御配慮下さい。

### 【大学側】

- ・ 総合研究棟 1 F 玄関ホール・E Vホールの照明を必要最小限以外は消灯
- ・ 総合研究棟 4～12 F各階廊下の照明を消灯
- ・ 総合研究棟 エレベーター3号機（高層階用）の停止
- ・ 総合研究棟 屋上ヒートポンプチャラーの運転台数を2台から1台に変更
- ・ 新講義実習棟 1 F 玄関ホールの照明を消灯
- ・ 新講義実習棟 各階廊下の照明を消灯
- ・ 新講義実習棟 各室エアコン設定温度を28℃に変更
- ・ 講義実習棟 2 Fロビーの照明を消灯
- ・ 各研究室 エアコンをできるだけ停止、または設定温度を28℃に変更
- ・ 各研究室 無人箇所・窓際等明るい箇所の照明を消灯
- ・ 各研究室 使用していない機器の電源コンセントを抜去

### 【病院側】

- ・ 1号館 3 F廊下の照明を日中消灯
- ・ 2、3、5号館 E V前の照明を必要最小限以外消灯
- ・ 3号館 3 F廊下の照明を半数消灯
- ・ 6号館 1 F南側廊下の照明を半数消灯
- ・ 6号館 1 FのE V前ホールを1/3球抜去
- ・ 6号館 2 F輸血室の北側廊下の照明を半数消灯
- ・ 7号館 1～2 Fエスカレーターの日及び土曜日の停止
- ・ 7号館 職員用E V前ホールの照明を全消灯（寝台用は一部点灯）
- ・ 各医局 エアコンをできるだけ停止、または設定温度を28℃に変更
- ・ 各医局 無人箇所・窓際等明るい箇所の照明を消灯
- ・ 各医局 使用していない機器の電源コンセントを抜去
- ・ 病室のテレビ入替え
- ・ 中央熱源冷凍機の運転を電気式からガス式へ変更

以上