



平成23年12月 7日

今冬の節電について

事務局 長

今般、文部科学省より「今冬の電力需給対策について（平成23年11月1日付）」とする通知があり、関西電力管内の大学においては、平成23年12月19日（月）～平成24年3月23日（金）の平日9時～21時において、前年同月の使用最大電力を基準として10%以上の節電に取り組むよう要請がありました。

今回の通知では病院における節電にも言及しており、本法人では昨年の使用電力量や様々な節電方法を詳細に検討し、以下の方針に従い別表に示す対応をとることにいたしました。

- ① 要請通りキャンパスごとに節電目標を立てること
- ② 節電目標は要請期間中の昨冬使用最大電力の10%とすること
- ③ 本部キャンパスについては、大学と附属病院を分けて節電目標を立てること
 - ❖ 大学部分について10%以上の節電に取り組むこと
 - ❖ 附属病院部分については、要請通り事務部門と間接部門（スタッフの事務スペースなど直接診療に関わらない部分）においてできる限りの節電に取り組むこと
- ④ ウォームビズを励行し、無理な節電により体調を崩したり事故を起こしたりしないように十分に注意すること
- ⑤ 附属病院においては、一斉停電に備えて、生命維持装置の電源コンセントが非常用電源コンセントに差し込まれていることを確認すること

社会から求められる強い要請でありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先：総務課 内線2616

以上



今冬の節電に関する目標と項目

キャンパス	部署/建物	節電目標	節電項目	削減電力
本部 キャンパス	大 学	136 kW 以上	1. 総合研究棟 ①空調用屋上チラーの2台運転を1台運転に変更 ②エレベーターNo3の常時停止 ③各室内のエアコン温度設定20℃厳守 2. 新講義実習棟 ①エレベーター(小)の土日祝、 冬期休暇及び平日夜間17時～8時30分の停止 ②5～7階、各室内のエアコン温度設定20℃厳守 3. 本館・図書館棟 ①1階エントランスホール空調機の常時停止 ②2階、図書館の空調機2台運転を1台運転に変更 ③3階、図書館の空調機2台運転を1台運転に変更 ④4階展示ホール空調機の常時停止 4. その他 ①照明関係 現在、省エネで実施している消灯を継続 ②自販機 稼働率の悪い自販機の停止	102 kW 15 kW 約10 kW 8.3 kW 約2.2 kW 約2.2 kW 約4.45 kW 約5.2 kW 約7.7 kW 約6 kW 約1 kW/台
	附属病院	診療に差し支えない範囲 (事務部門と間接部門)	1. 1号館 ①4階女子ロッカー室のエアコンを9時～17時の運転停止 ②4階職員休憩室のエアコンを3台のうち1台停止 ③5階男子ロッカー室のエアコンを9時～17時の運転停止 2. その他 ①照明関係 現在、省エネで実施している消灯を継続	約13.5 kW 約2 kW 約32 kW 約3 kW
	共同利用会館	5 kW 以上		
北 キャンパス	看護学部 看護専門学校	25 kW 以上	エアコン温度設定を20℃、照明消灯、エアコンの運転停止のうち該当するもの	
北西 キャンパス	自習室	7 kW 以上		
さわらぎ キャンパス	体育館	7 kW 以上		参考：エアコン1台を停止した場合、約1kWの削減となります。

お問い合わせ先：施設課 内線2237