

平成 27 年 6 月 30 日

関係各位

省エネルギー幹事委員会

今夏の節電について

今般、文部科学省より「2015 年度夏季の電力需給対策について(平成 27 年 5 月 22 日付)」とする通知があり、平成 27 年 7 月 1 日(水)～平成 27 年 9 月 30 日(水)の平日(8 月 13 日(木)～14 日(金)を除く)9 時～20 時において、平成 22 年度比約 10%削減することを目安に、一般的な節電に取り組むよう通知がありました。

本学では以下の方針に従い、別表に示す対応をとることにいたしました。

記

- ① 目標は平成 22 年度比 10%ピークカットを行うこと。
(※昨年の目標は平成 22 年度比 9%ピークカット)
- ② 附属病院部分については、事務部門と間接部門(スタッフの事務スペースなど直接診療に関わらない部分)において、節電に取り組むこと。
- ③ 行き過ぎた節電により、体調を崩したり事故を起こしたりしないように十分に配慮する。
- ④ 別紙「今夏の節電計画」を記入頂き、7 月 16 日(木)までに総務課へ提出する。

今夏の節電目標を達成するためには、昨年度以上の節電に取り組む必要があります。
皆様にはご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ先：総務課 内線 2 6 1 6

*省エネルギー推進委員会のホームページ

電力使用状況を毎週更新していますので、是非ご覧ください。

省エネルギー推進委員会HP：<http://www.osaka-med.ac.jp/others/team-6/index.html>

今夏の節電に関する目標と項目

キャンパス	部署/建物	節電目標	節電項目	削減電力
本部キャンパス	大 学	605kW 以上 (附属病院においては診療に差し支えない範囲で節電を行う)	<u>1. 総合研究棟</u> ①空調用屋上チラーを新機種に入れ替え ②エレベーター（各階停車用）1 台の終日停止 ③各室内温度を 28℃厳守 <u>2. 新講義実習棟</u> ①5～7 階、各室内温度を 28℃厳守 <u>3. 本館・図書館棟</u> ①4 階展示ホール空調機の常時停止 <u>2. その他</u> ①各部署における節電 ②照明関係 現在、省エネで実施している消灯を継続 ③稼働率の悪い自販機の停止を継続	100kw 15kw 約 10 k w 約 2.2 k w 約 7.7 k w 約 6 k w 約 1 k w/台
	附属病院		<u>①病院地下中央熱源の冷凍機の運転変更。</u> (外気温により削減電力が変動する) <u>②各部署での節電</u> ・診察が終了した部屋からパソコン、プリンター、部屋の照明を消していく。 ・エレベーターはできるだけ使用せず階段を利用する。 ・電子レンジや電気ポット等を使用しない時はコンセントを抜いておく。 ・夜間消灯時はパソコンを電源オフにする。 ・シュレッダーは使用時のみ電源オンにする。 <u>③現在、省エネで実施している消灯を継続</u>	131.5kw～ 239.1kw 約 3kw
	共同利用会館	5kW 以上	エアコン温度設定を 28℃、照明消灯、エアコンの運転停止。	
北キャンパス	看護学部	25kW 以上	・パソコンを省エネモードに設定する。 ・クールビズを啓蒙し、エアコン 28℃設定を徹底する。 ・不在不使用時の照明・エアコン・OA機器の消灯または停止を徹底する。	
さわらぎキャンパス	体育館	6kW 以上		
高槻中学校・高等学校		25kW 以上		

※参考：エアコン 1 台を停止した場合、約 1kw の削減となります。

お問い合わせ先：施設課 内線 2 2 3 7