

平成 29 年 12 月 19 日

関係各位

省エネルギー推進委員会
省エネルギー幹事委員会

今冬における省エネルギーの取組について

今般、文部科学省より「冬季の省エネルギーの取組について（平成 29 年 10 月 30 日付）」要請があり、今冬においても数値の目安を伴う節電要請はありませんでしたが、引き続き、節電への協力をお願いします。本学法人では平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月の期間、以下の方針に従い、別表に示す対応をとることにいたしました。

記

- ① 平成 29 年度冬季における削減目標は平成 28 年度冬季の最大電力値〔（別表）今冬の節電に関する目標と項目〕以下とする。
- ② 附属病院は診療に直接影響を与えない部門において省エネルギーに取り組む。
- ③ 行き過ぎた節電により、健康障害や事故を生じないように十分に配慮する。
- ④ 電力需給のひっ迫による節電要請があった場合には別途節電のご協力を依頼する。

皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

以上

* 省エネルギー推進委員会のホームページに建物区分毎のエネルギー使用量を掲載していますので、是非ご覧ください。

省エネルギー推進委員会HP : <http://www.osaka-med.ac.jp/others/team-6/index.html>

個別エネルギーの使用量 : <http://www.osaka-med.ac.jp/others/team-6/individual.html>

(別表) 今冬の節電に関する目標と項目

キャンパス	最大電力値	部署/ 建物	節電項目
大阪医科大学 本部キャンパス 共同利用会館	4,110 kw 45 kw	大 学 附属病院	<u>総合研究棟</u> ①エレベーター（各階停車用1台） 停止時間：平日夜間（18時～翌朝8時） 土日祝の終日 ②各室内のエアコン温度設定20℃厳守 <u>新講義実習棟</u> ①エレベーター（小） 停止時間：平日夜間（17時～翌朝8時30分） 土日祝終日、冬期休暇 ②5～7階、各室内のエアコン温度設定20℃厳守 <u>本館・図書館棟</u> ①1階エントランスホール空調機の常時停止 ②2階図書館の空調機2台運転を1台運転に変更 ③3階図書館の空調機2台運転を1台運転に変更 ④4階展示ホール空調機の常時停止 <u>その他</u> 現在、照明消灯している箇所は継続
その他 北キャンパス 北西キャンパス 三島南病院 高槻中学校・高等学校 大阪薬科大学	238 kw 58 kw 437 kw 282 kw 896 kw		<u>各部署での節電</u> ・各室内のエアコン温度設定20℃厳守 ・不在不使用時の照明消灯、エアコンの運転停止等 ・ウォームビズへの取組